

O Departamento de aplicação informa que os novos inversores Komeco **KOFV IN 50KW – AR**, **KOFV IN 60KW – AR** e **KOFV IN 32KW 220V – AR** passaram por uma atualização nos bornes de entrada das MPPTs que necessitam de atenção no momento de eventual substituição.

MODELOS ATUALIZADOS: KOFVIN50KW – AR

KOFV IN 60KW – AR

KOFVIN32KW 220V -AR

Portanto, segue em anexo o informativo técnico evidenciando a diferença.



INVERSOR ANTIGO



INVERSOR NOVO

COMPARATIVO



ANTIGO X NOVO

IDENTIFICAÇÃO



COMPARATIVO



DIFERENÇA NO ÂNGULO DO CHANFRO

Engenharia de aplicação, 21 de fevereiro de 2023.