

DIAGRAMAS ELÉTRICOS CONDICIONADOR DE AR KOS 30QC 3LX INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA SEM CABO DE 5 VIAS

Informamos que os condicionadores de ar modelo KOS30QC 3LX, estão sendo comercializados sem o cabo de interligação de 5 vias com conectores. Para interligação elétrica da unidade interna com a unidade externa será necessário realizar os procedimento a seguir:

1. Retirar os conectores existentes na unidade interna e externa.
2. Realizar a interligação elétrica, respeitando as combinações de cores dos fios.
3. As emendas deverão ser realizadas utilizando estanho para união dos fios, devidamente isolados.

