

BITOLAS TUBULAÇÕES LINHA KOP G2

A KOMEKO, com razão social KOMLOG IMPORTAÇÃO LTDA, através de seu Departamento de Engenharia, vem informar aos seus Representantes, Revendedores e Assistências Técnicas Credenciadas que os condicionadores de ar split da linha Piso Teto geração 2 (KOP G2) com capacidade térmicas de 48.000 e 60.000BTU/h, sofreram mudanças nas bitolas nas válvulas de líquido.

O produto possui número de série sequencial composto por letras e números que identificam o tipo de produto, número de lote, data de fabricação e quantidade de produtos fabricados no lote.

Os produtos produzidos a partir do lote 120502 possuem as bitolas das válvulas de sucção e de líquido conforme tabela abaixo. O número do lote é representado por 6 dígitos numéricos, localizados entre o 4º e 10º dígito do número de série. Ex. **CXX120502XXXXXXXXXXXXXX**.

MODELO	LÍQUIDO POL (mm)	SUCÇÃO POL (mm)
KOP 48 FC G2 UE220	3/8 (9.5)	3/4 (19)
KOP 48 QC G2 UE220	3/8 (9.5)	3/4 (19)
KOP 48 FC G2 UE380	3/8 (9.5)	3/4 (19)
KOP 48 QC G2 UE380	1/2 (12.7)	3/4 (19)
KOP 60 FC G2 UE220	3/8 (9.5)	3/4 (19)
KOP 60 QC G2 UE220	3/8 (9.5)	3/4 (19)
KOP 60 FC G2 UE380	3/8 (9.5)	3/4 (19)
KOP 60 QC G2 UE380	1/2 (12.7)	3/4 (19)

ATENÇÃO: Os modelos KOP 48QC G2 UE 380 e KOP 60QC G2 UE 380 não sofreram alterações.

As linhas de líquido e sucção com 1/2 (12,7) e 3/4 (19) respectivamente, já executadas podem utilizar estas novas configurações.

Para visualizar o quadro de características técnicas de cada modelo, acesse o site www.komeco.com.br.

Para maiores informações, entrar em contato com Departamento de Engenharia Komeco.